



FARM srl
ANALISI E SERVIZI PER L'ECOCOMPATIBILITÀ

Uffici e Laboratori:
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Via Lago dei Tartari, 73

Tel : 0774_379083 r.a. 0774_379719
Fax: 0774_578272
e-mail: info.roma@farmlab.it

www.farmlab.it



Spett.le
BASF Italia srl
via di Salone, 245
00131 ROMA RM

RAPPORTO DI PROVA N°: 115383FFX

IMBALLO: POLIETILENE	LUOGO DI PRELIEVO: VIA DI SALONE 245 - 00131 RM
PRELEVATO DA: VS. OP - BASF ITALIA SRL	IN DATA: 14/09/2011
ORA PRELIEVO: ---	ALLA PRESENZA DI: ---
RICEVUTO IN DATA: 14/09/2011	INIZIO PROVA: 14/09/2011
FINE PROVA: 15/09/2011	NUMERO VERBALE DI CAMPIONAMENTO: ---

CAMPIONE: 5383-01 Acque di raffreddamento						
ESAME	VALORE	U	LQ	UN. MIS.	LIMITE	METODO
pH	8,07		-	udpH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
E. Coli	0	-	-	ufc/100ml		APAT CNR IRSA 7030 Met.C Man 29 2003
Carbonio organico totale*	0,948		0,010	mg/l		APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003

Note:

U = Incertezza estesa sulla misura, calcolata applicando l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% (k=2)
 ND = Non Determinabile
 LQ = Limite di Quantificazione
 Le prove contrassegnate dall'asterisco (*), i metodi di campionamento contrassegnati dal doppio asterisco (**) ed i giudizi espressi nelle note non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA di questo laboratorio.

Firma resp. di commessa 
 Roma, 15/09/2011

La Direzione Generale

 dr. E. Farinelli


Mod. 013-a Rev. 7 030211

Analisi eseguite presso: **farm** s.r.l.

Società Certificata
 UNI EN ISO 9001:2008
 Limitatamente allo scopo/soft
 SGQ Certificato n° 246

Rapporto di Prova n°: 115383FFX-b

- Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e NON può essere riprodotto totalmente o parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Società FARM srl
- L'accreditamento ACCREDIA non implica l'approvazione del prodotto